



COMUNE di ALTAVILLA SURRENTINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

P.zza Umberto I°, 53 - 84045 Altavilla Surrentina (SA) - C.F./P.I. 00510570658
Provincia di SALERNO

Ente: **comune di Altavilla Surrentina (SA)**
<Area Tecnica> Settore < Edilizia >
Li, < 22 settembre 2020 > Prot. n. < 3354 >
Fax/Raccomandata A/R/ PEC: a mano

Spett.le ANAS
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

OGGETTO: Riscontro NA289 Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 "del Mediterraneo" e la variante alla statale n. 18 ad Agropoli- PFTE - OSSERVAZIONE

Il sottoscritto ing. Carlo Di Lucia Responsabile del Settore 2 "Servizi e Sviluppo al Territorio" giusto decreto Sindacale n. 01 del 31 gennaio 2022, in riscontro alla nota richiamata in oggetto, visionati gli atti progettuali a corredo della stessa, assunta al protocollo dell'ente al n. 2498 del 04 marzo 2022 con la presente, precisa, che lo svincolo di progetto di Altavilla Surrentina, rappresentato sulla tavola 3/8, secondo le tavole dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, pubblicate sul B.U.R.C. n. 65 del 8 ottobre 2012 e sulla G.U. n. 247 del 22.10.2012 e rivisitate con Delibera del Comitato Istituzionale n. 22 del 02.08.2016, dalla lettura delle carta della pericolosità da alluvione, l'area ricade in Fascia A (Tempo di ritorno = 30 anni), disciplinato dall'art. 28 comma 2, delle NTA in cui sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, la regimentazione, la difesa e la manutenzione idraulico-forestale, le opere di miglioramento agrario e fondiario, le opere di rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione, comunque denominati, tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinino un aggravio; la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture essenziali e/o non altrimenti delocalizzabili; la realizzazione di volumi tecnici, purché ogni apertura o luce ingrediente sia posta ad almeno 0,5 m oltre la quota del livello di piena centennale previsto per l'area d'intervento e sempre che non costituiscano ostacolo al normale deflusso delle acque ed incremento della pericolosità nelle aree contigue; le sistemazioni di parchi fluviali prevedendo all'uopo l'assunzione di idonee azioni e misure di protezione civile.

Cordialmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Carlo Di Lucia

